ПЛАМЯ E1
системы противопожарной защиты

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАНЦИЮ ПОЖАРОТУШЕНИЯ "НЕПТУН"

Наименование заказчика			
Наименование объекта			
Адрес поставки			
Контактное лицо		Телефон	
Должность		E-mail	

ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЬНО-БЛОЧНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (МБСП)

Назначение

- ☐ Без специализации
- ☐ Станция пенного тушения
- ☐ Станция водяного тушения
- ☐ Станция газового тушения
- ☐ Станция подготовки раствора
- ☐ Повысительная насосная станция
- ☐ Станция ТРВ (тонкораспыленной воды)
- ☐ Станция контроля и распределения
- ☐ Станция управления
- ☐ Станция противопожарного оборудования

Вид системы пожаротушения

- ☐ Пенная, кратность
- ☐ ТРВ, интенсивность
- ☐ Водяная, интенсивность
- ☐ Газовая

Тип системы пожаротушения

Водяное пожаротушение	☐ Дренчерная	☐ Спринклерная	
Газовое пожаротушение	☐ Централизованная	☐ Модульная	
Пенное пожаротушение	☐ Поверхностная	☐ Подслойная	☐ Комбинированная
ТРВ	☐ С насосной станцией	☐ С баллонами	

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ БЛОК-МОДУЛЕЙ

Габаритные размеры блока (ДхШхВ), мм			
Транспортный вариант	☐ Стационарно	☐ На полозьях	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	☐ УХЛ (Умеренный и холодный климат)	☐ ХЛ (Холодный климат)	☐ У (Умеренный климат)
Исполнение крыши	☐ Двускатная	☐ Односкатная	☐ Плоская
Степень огнестойкости по ФЗ №123	☐ I (Опция)	☐ II	☐ III
Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций по ФЗ №123	☐ Непожароопасные (К0)	☐ Малопожароопасные (К1)	
	☐ Умереннопожароопасные (К2)	☐ Пожароопасные (К3)	
Сейсмостойкость, балл			

Окна

☐ Да ☐ Нет Количество

☐ Пластиковые поворотно-откидные ☐ Пластиковые глухие ☐ Другие

☐ Однокамерные ☐ Двухкамерные

Размеры проема: ширина, мм высота, мм

Предел огнестойкости проема по ФЗ №123, Е ...

Двери внутренние

Количество

☐ Металлические утепленные ☐ Пластиковые ☐ Другие

Размеры проема: ширина, мм высота, мм

Предел огнестойкости проема по ФЗ №123, EI ...

Двери входные

Количество

☐ Металлические утепленные ☐ Пластиковые ☐ Другие

Размеры проема: ширина, мм высота, мм

Предел огнестойкости проема по ФЗ №123, EI ...

Площадка обслуживания

☐ Да ☐ Нет Количество

Размеры площадок: длина, мм ширина, мм

Высота установки станции от уровня земли, мм

ООО "Пламя Е1"
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе,
дом 2, офис 23-01

+7 495 229 40 70
E-mail: info@plamya-ei.ru
www.plamya-ei.ru

ПЛАМЯ E1
системы противопожарной защиты

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Цвет основания здания снаружи по периметру	☐ Красный (RAL 3003)	☐ Другой ____
Цвет днища здания	☐ Холодное цинкование	☐ Другой ____
Цвет видимых рам, угловых элементов и балок модуля	☐ Красный (RAL 3003)	☐ Другой ____
Цвет крыши, стоков	☐ Красный (RAL 3003)	☐ Другой ____
Цвет дверей	☐ Белый (RAL 9003)	☐ Другой ____
Цвет дверных и вентиляционных обрамлений	☐ Красный (RAL 3003)	☐ Другой ____
Цвет пола внутри помещения	☐ Серый (RAL 7035)	☐ Другой ____
Цвет стен снаружи	☐ Белый (RAL 9003)	☐ Другой ____
Цвет стен и потолка внутри	☐ Белый (RAL 9003)	☐ Другой ____
Наличие логотипа Заказчика*	☐ да ☐ нет	** Приложить эскиз*

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Взрывозащита оборудования		☐ Не требуется	☐ Другое (указать вид взрывозащиты) ____
Наличие резервного электропитания		...	
Отопление		...	
Вентиляция	Приточная	☐ Естественная	☐ Принудительная
	Вытяжная	☐ Естественная	☐ Принудительная
Освещение	Наличие освещения перед входом в станцию пожаротушения	☐ Да	☐ Нет
	Тип светильников рабочего внутреннего освещения	☐ Люминесцентные	☐ Светодиодные
	Резервное (ремонтное) освещение	☐ 12В	☐ 36В
Автоматическая пожарная сигнализация		☐ Требуется	☐ Не требуется
Автоматическая охранная сигнализация		☐ Требуется	☐ Не требуется
Наличие шкафа управления		☐ Да	☐ Нет
Наличие АВР в шкафу управления на 2 ввода		☐ Да	☐ Нет

НАСОСНАЯ ГРУППА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Тип основного насоса	...	Количество ____	
Расход насосов (Q), л/мин.	Min ____	Norma ____	Max ____
Давление на входе ($P_{вх}$), МПа	Min ____	Norma ____	Max ____
Давление на выходе ($P_{вых}$), МПа	Min ____	Norma ____	Max ____
Напряжение питания, В	☐ 220	☐ 220/380	
Материальное исполнение рабочего колеса	☐ чугун	☐ нержавеющая сталь	☐ кремнистая бронза
Материальное исполнение корпуса насоса	☐ чугун	☐ нержавеющая сталь	☐ ковкое железо
Вид пуска насосов	☐ Прямой	☐ Плавный	
Тип резервного насоса	...	Количество ____	
Тип применяемой среды	☐ Пресная вода	☐ Морская вода	
	☐ Другое (указать наименование) ____		
Количество направлений, подлежащих водяному пожаротушению	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Другое ____		
Требуемый расход воды, Q (л/мин.)	Направление 1	Min ____	Max ____
	Направление 2	Min ____	Max ____
	Направление 3	Min ____	Max ____
	Направление 4	Min ____	Max ____
Диаметр трубопровода, мм	Направление 1 ____	Направление 2 ____	
	Направление 3 ____	Направление 4 ____	

ООО "Пламя Е1"
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе,
дом 2, офис 23-01

+7 495 229 40 70
E-mail: info@plamya-ei.ru
www.plamya-ei.ru

ПЛАМЯ E1
системы противопожарной защиты

НАСОСНАЯ ГРУППА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Тип насоса	...	Количество	
Расход насосов (Q), л/мин.	Min	Norma	Max
Давление на входе ($P_{вх}$), МПа	Min	Norma	Max
Давление на выходе ($P_{вых}$), МПа	Min	Norma	Max
Давление в растворопроводе, МПа			
Материальное исполнение рабочего колеса	☐ чугун	☐ нержавеющая сталь	☐ кремнистая бронза
Материальное исполнение корпуса насоса	☐ чугун	☐ нержавеющая сталь	☐ ковкое железо
Напряжение питания, В	☐ 220	☐ 220/380	
Вид пуска насосов	☐ Прямой	☐ Плавный	

Количество направлений, подлежащих пенному пожаротушению ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Другое

Расход по раствору, Q (л/мин.)							
	Направление 1	Min	Max	Направление 3	Min	Max
	Направление 2	Min	Max	Направление 4	Min	Max

Диаметр трубопровода, мм			
	Направление 1	Направление 2	
	Направление 3	Направление 4	

ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вид пенообразующей установки	☐ Бак-дозатор с эластичной мембраной	☐ Бак хранения концентрата пенообразователя	
Тип бака-дозатора	☐ Вертикальный	Вместимость, л	Количество
	☐ Горизонтальный	Вместимость, л	Количество
	☐ Сдвоенный	Вместимость, л	Количество
Материал бака	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь	☐ пластик**
Материал трубной обвязки	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь	
Насос для заправки пенообразователя	☐ электрический	☐ ручной	
Тип пеносмесителя	☐ Дозатор-смеситель стандартного исполнения		Количество
	☐ Дозатор с широким диапазоном производительности		Количество
	☐ Дозатор эжекционного типа		Количество
Материал пеносмесителя	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь	
Диаметр пеносмесителя, мм		Процент дозирования пенообразователя	☐ 1% ☐ 3% ☐ 6%

*** только для бака хранения пенообразователя*

☐ Дополнительная комплектация

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Рабочее давление, МПа			
ГОТВ		Вместимость баллонов	

Количество направлений, подлежащих газовому пожаротушению ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Другое

Диаметр трубопровода, мм	Направление 1	Направление 2	
	Направление 3	Направление 4	
Диаметр распределительного устройства, мм	Направление 1	Направление 2	
	Направление 3	Направление 4	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ответственное лицо

Дата

М.П.

ООО "Пламя Е1"
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе,
дом 2, офис 23-01

+7 495 229 40 70
E-mail: info@plamya-ei.ru
www.plamya-ei.ru